



Ofício Circular/FMF/Setor de Estádios/002/2023.

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2023.

Assunto: Campeonato Mineiro Modulo II – Temporada 2024

Senhor (a) Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, informamos que, após vistoria em loco, no Estádio Cassimiro de Abreu – Arena Credinor, localizado na Rua Santa Mônica, 172, bairro Todos os Santos, Montes Claros – MG. Podemos constatar, que o referido estádio necessita de algumas melhorias, a fim de continuar sediando jogos Profissionais, a saber:

• **Área do gramado:**

- Replantio de grama nas áreas descobertas;
- Realizar descompactação do solo;
- Realizar top dress e adubação;
- Deixar a superfície o mais plano e regular possível;
- Adequar a altura das traves no tamanho oficial;
- Pintura dos alambrados ao redor do campo;
- Demarcação, realizada por topógrafo, das linhas de jogo;
- Pintura, com tinta de qualidade para a competição;
- Bandeiras de escanteio em perfeito estado de conservação.

• **Estádio, condição geral:**

- Substituição de luminárias queimadas dos refletores mantendo a mesma quantidade de lux;
- Validar laudo de engenharia estrutural conforme Portaria 20 do Ministério dos Esportes, de 17 de maio de 2023 da Lei Geral do Esporte 14.597, de 14 de junho de 2023, com ART e assinado por engenheiro habilitado;
- Manter todos os demais laudos, a saber: Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e, Condições Sanitárias e de Higiene;
- Instalar ou alugar sistema de som, para informações do jogo, como: substituições, público, renda, atendimento ao Corpo de Bombeiros Militar, etc;
- Pintura em geral (arquibancadas com numerações, cabines de rádio, tv e delegação visitante, com espaço para acomodação de 8 a 10 pessoas).



- **Vestiário Mandante:**

- Reforma ou reforçar das portas dos banheiros, colocando trancas;
- Instalar lixeiras com tampa;
- Tampa do vaso sanitário em condições de uso;
- Instalar os chuveiros/duchas faltantes;
- Instalar de forma adequada os fios dos chuveiros;
- Revitalização das cerâmicas ou pintura das paredes;
- Melhoria da iluminação;
- Pintura total do piso.

- **Vestiário Visitante:**

- Reforma ou reforçar das portas dos banheiros, colocando trancas;
- Instalar lixeiras com tampa;
- Tampa do vaso sanitário em condições de uso;
- Instalar os chuveiros/duchas faltantes;
- Instalar de forma adequada os fios dos chuveiros;
- Revitalização das cerâmicas ou pintura das paredes;
- Melhoria da iluminação;
- Pintura total do piso.

- **Vestiário da equipe de arbitragem:**

- Reforma ou reforçar das portas dos banheiros, colocando trancas;
- Ter divisão para masculino e feminino, com vaso sanitário e chuveiros;
- Instalar lixeiras com tampa;
- Tampa do vaso sanitário em condições de uso;
- Instalar de forma adequada os fios dos chuveiros;
- Revitalização das cerâmicas ou pintura das paredes;
- Melhoria da iluminação;
- Pintura total do piso.

Diante de todo exposto, todas as intervenções devem estar sanadas até a próxima vistoria que será no ano de 2024. Caso contrário, o estádio pode ser **INTERDITADO** para jogos Profissionais até que se adeque as exigências para o Campeonato Mineiro Modulo II 2024.

Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**HILÁRIO FÉLIX DOS SANTOS JÚNIOR**  
**SETOR DE ESTÁDIOS/FMF**